Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. È stato prodotto con i migliori materiali sotto la supervisione di personale ingegneristico esperto, utilizzando i più recenti progressi della scienza e della tecnologia. L'azienda OGNIOCHRON S.A . dichiara sotto l'esclusiva responsabilità che l'estintore, in quanto insieme di attrezzature a pressione, soddisfa i requisiti della Direttiva UE relativa alle attrezzature a pressione 2014/68/UE e il suo recepimento nella legislazione nazionale.
Si prega di leggere e seguire le informazioni riportate di seguito in merito al funzionamento sicuro dell'estintore.

ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI ESTINTORI PORTATILI

1. Descrizione del prodotto

L'estintore è stato prodotto in conformità ai requisiti della serie di norme EN 3 ed è destinato all'estinzione di piccoli incendi sia da parte di personale professionale che di qualsiasi utente addestrato. Il tipo di estintore, il tipo di incendio da estinguere e il nome dell'agente estinguente sono indicati sull'etichetta.

2. Modo d'utilizzo

Utilizzare l'estintore in posizione verticale, puntando l'ugello di scarico verso la fonte dell'incendio. Estinguere da una distanza di 1-2m dal fuoco. Il metodo di attivazione è indicato da pittogrammi sull'etichetta dell'estintore.

3. Dati tecnici

L'etichetta di ogni estintore riporta le informazioni per l'utente nell'ambito:

- Tipo e dimensioni degli incendi spenti;
- Quantità e tipo di agente estinguente;
- Intervalli di temperatura di esercizio (e di stoccaggio);
- Pressione nominale di esercizio a temperatura di 20°C oppure;
- La massa dei gas di trasporto immagazzinati nella carica (ad es. CO_2) o nell'estintore.

Bisogna rispettare assolutamente i valori indicati. In ogni caso, i valori in pratica non devono essere né superiori né inferiori a quelli indicati in etichetta. Gli estintori che non soddisfano questi requisiti devono essere restituiti per la riparazione.

4. Informazioni generali in merito alla sicurezza

- È fondamentale rispettare le normative nazionali relative alla gestione degli estintori:
- L'utilizzo deve essere conforme allo scopo descritto dai pittogrammi sull'etichetta.
- Non dirigere l'agente estinguente direttamente sulle persone. In caso di estinzione delle persone in fiamme, mantenere una distanza minima 1 m.
- Posizionare l'estintore fuori dalla portata dei bambini.
- Il contenitore dell'estintore può essere pressurizzato; l'estintore non deve essere esposto a forze esterne.
- Le valvole CO_2 sono state sostituite da fusibili che sono stati ottimizzati prima che la pressione fosse migliorata.
- Non è consentito apportare modifiche mediante saldatura o brasatura, i serbatoi danneggiati e con segni visibili di corrosione non sono soggetti a riparazione.
- Non esporre gli estintori alla luce diretta del sole o di altre fonti di calore e all'esposizione ad agenti chimici e atmosferici avversi.
- Gli estintori vanno montati su apposite staffe. Sui veicoli a motore fissare obbligatoriamente l'estintore in appositi supporti progettati dal costruttore per evitare che cada.
- Mantenere l'estintore pulito, non utilizzare detergenti aggressivi. Per la manutenzione ordinaria utilizzare un panno umido.
- Far riparare e mettere fuori servizio gli estintori solo presso officine di riparazione autorizzate.

5. Periodo di esercizio

L'azienda OGNIOCHRON S.A. ha specificato una durata massima di 20 anni per i suoi estintori, contrassegnati dal marchio CE, a condizione che vengano effettuati controlli periodici da parte di un centro di assistenza autorizzato.
I serbatoi degli estintori a CO_2 sono soggetti a ispezioni periodiche ogni 10 anni.
La valutazione del pericolo e la considerazione delle condizioni operative richiedono che l'utente determini la durata dell'apparecchiatura su base individuale, ma questa non deve essere superiore a quella indicata sopra.
Inoltre, nell'ambito della supervisione dell'attrezzatura a pressione, si raccomandano le seguenti operazioni di manutenzione:

- ispezione esterna annuale dell'estintore;
- almeno ogni 5 anni - ispezione interna del serbatoio, dell'agente estinguente, delle connessioni filettate e della valvola.

L'ispezione può essere eseguita solo da un'officina autorizzata dal produttore.
In caso di dubbio, i test devono essere eseguiti in conformità alle normative nazionali. In caso di difetti ritenuti inaccettabili nelle istruzioni di manutenzione, i recipienti (estintori) devono essere rottamati.

6. Condizioni di garanzia

Il produttore dell'estintore conferisce la garanzia del prodotto per un periodo di 24 mesi dalla data di fabbricazione. Condizioni di garanzia dettagliate sul sito web www.ogniochron.eu

Produttore: OGNIOCHRON S.A.- Andrychów, ul. Przemysłowa 42, tel. +48 33 875 10 70, POLONIA